


Согласовано

Председатель профкома

МБДОУ Г.ГОРЛОВКИ

№ 121 «РАДУЖНЫЙ»

 О.В.Мельник

Протокол № 8 от « 25 » 07 2023 г.

Утверждено

Заведующий

МБДОУ Г.ГОРЛОВКИ

№ 121 «РАДУЖНЫЙ»

 Л.Г.Бременко

Приказ № 24/4 от « 20 » 07 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ при проведении окрасочных работ

1. Общие положения

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24.10.2022 года, вступившими в силу с **01.03.2023** года, Федеральным Законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями 10 июля 2023 года; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года; Федеральным Законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции на 02.07.2013г. и другими нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

2. Данная инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками образовательного учреждения.

3. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.

4. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.

5. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории МБДОУ.

6. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.

7. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

8. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.

9. Запрещается:

9.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);

9.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

9.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

9.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;

10. В случае возникновения пожара необходимо:

10.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону **101 (или 112 – Единая служба спасения)**, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность заведующего МБДОУ;

10.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;

10.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

10.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

10.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную безопасность

Аллахвердиев Мамедов А.В.

Лист ознакомления

[illegible]